

臺北市立忠孝國民中學飲水設備維護記錄位置表

114年3月24

巡檢保養 濾心更換

編號	數量	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
									第一道	第二道						
23	1	至善樓	2F	簡報室	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	96 103/08 01 577 791943 411	UF-61	UF-64	V	V	V	V	V	停用
2	2	至善樓	2F	教務處	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	108/3	071349	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
3	3	至善樓	1F	學務處	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	100/12	762917	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
4	4	至善樓	1F	總務處	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	101/03	762777	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
5	5	至善樓	2F	輔導室	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	100/12	718077	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
6	6	至真樓	1F	專任教室	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	114 97/03 02 463 608922 939	PS CTO UF-18 UF-29	UF-18	UF-29	V	V	V	V	114換機
8	7	至真樓	1F	七年級導師室	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	114 99/12 03 463 718450 928	PS CTO UF-61 UF-64	UF-61	UF-64	V	V	V	V	114換機
7	8	至真樓	1F	八年級導師室	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	96 97/03 02 463 718 959	PS CTO UF-18 UF-29	UF-18	UF-29	V	V	V	V	
9	9	至真樓	1F	九年級導師室	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	114 97/03 02 463 608862 937	PS CTO UF-61 UF-64	UF-61	UF-64	V	V	V	V	114換機
10	10	至美樓	1F	體育室	賀眾牌	UW-30000A	110V	103/02	838321	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
11	11	至善樓	3F	圖輔室	賀眾牌	UW-313AS-2	110V	100/10	744920	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
12	12	至美樓	2F	童軍器材室	賀眾牌	UW-9615A	110V	112/07	371321	P5	CTO	V	V	V	V	免費至114.2
14	13	至美樓	2F	703室旁	賀眾牌	UW-9615A	110V	112/06	366525	P5	CTO	V	V	V	V	免費至114.2
13	14	至美樓	2F	702室旁	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	99/12	718081	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
19	15	至美樓	3F	音樂教室(二)	賀眾牌	UW-9615A	110V	112/07	371327	P5	CTO	V	V	V	V	免費至114.2
16	16	至美樓	3F	八年三班	賀眾牌	UW-9615A	110V	112/06	366526	P5	CTO	V	V	V	V	免費至114.2
15	17	至美樓	3F	八年二班	賀眾牌	UW-333AS-1	110V	100/12	762933	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
21	18	至美樓	4F	音樂教室	賀眾牌	UW-9615	110V	112/05	362036	P5	CTO	V	V	V	V	
18	19	至美樓	4F	九年三班	賀眾牌	UW-9615	110V	112/07	371322	P5	CTO	V	V	V	V	免費至114.2
17	20	至美樓	4F	九年二班	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	99/12	762945	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
1	21	至真樓	2F	2-3樓梯間	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	99/12	718079	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
22	22	至真樓	3F	3-4樓梯間	賀眾牌	UW-9615A	110V	112/07	371326	P5	CTO	V	V	V	V	免費至114.2
23	23	至善樓	1F	健康中心	賀眾牌	UW-313AS-1	110V	103/02	838300	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
24	24	至善樓	1F	家長會	賀眾牌	UW-998	110V	100/05	724812	UF-61	UF-64	V	V	V	V	
25	25	活動中心	1F	門口	賀眾牌	UW-10000A	110V	110/01	218486	P5	CTO	V	V	V	V	試用機
				總計						25	25					

20

賀眾企業股份有限公司台北分公司
台北士林服務中心
台北市士林區士商路133號
市話:02-2836-9000
傳真:02-2831-9000

余建宏

服務人員簽章:

承辦人簽核:

總務處
事務組長 翁欣怡